



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.ysn.ru](mailto:mchs@pub.ysn.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску  
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71**

**Предписание №185/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад №88 «Академия детства» ГО «г. Якутск»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**Заведующей Федоровой Анне Афанасьевне**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о проведении **плановой / выездной проверки** физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя **№185 от 27.05.2021г.**

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| «02» июня 2021г. | с 10 час. 00 мин. | до 12 час. 00 мин. |
| «22» июня 2021г. | с 16 час. 00 мин. | до 17 час. 00 мин. |
| «23» июня 2021г. | с 09 час. 00 мин. | до 10 час. 00 мин. |

проведена **плановая проверка** старшим инженером Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску – Государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дьяконовой Зинаидой Алексеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**В отношении: МБДОУ «Детский сад №88 «Академия детства» ГО «г. Якутск»**

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского, 35/1**

**при проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей Тимофеева Айталиня Иннокентьевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №  | Выявленные нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|---|--|---|--|
| 1. | 2.  | 3.   | 4.  |  |
| 1. | Напольное покрытие путей эвакуации (все коридоры) выполнена с применением горючего материала (линолеум без сертификата). Для объектов Ф1.1 не меньше КМ2                | (п. 1 ст. 89, п. 6 ст. 134 и таблица 29 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)  | 20.08.2021г.  |  |
| 2. | Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток. | (п. 14, 29 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479, п.6.18* СНиП 21-01-97*)   | 20.08.2021г.  |  |

|    |   |   |              |  |
|----|---|---|--------------|--|
| 3. | В спальнях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.                    | (ч. 7 ст. ст. 134 и таблица 29 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)              | 20.08.2021г. |  |
| 4. | Отсутствует противопожарная дверь в технических помещениях (вентиляционная камера) с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.   | (ч. 3 ст. 4, ст. 88 таблица 24, 23 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013). | 20.08.2021г. |  |
| 5. | Лестница путей эвакуации (на третьем этаже, где выход их спортзала) выполнена с применением горючего материала (дерево). Для объектов Ф1.1 не меньше КМ2  | (п. 1 ст. 89, п. 6 ст. 134 и таблица 29 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)     | 20.08.2021г. |  |
| 6. | В спортивном зале, музыкальном зале дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (покрыты листа из ДВП). | (ч. 7 ст. ст. 134 и таблица 29 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)              | 20.08.2021г. |  |
| 7. | Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции  | (п/п «а» п. 35 ППР в РФ от 16.09.2020г. №1479)  | 20.08.2021г. |  |
| 8. | Истек срок эксплуатации пожарных извещателей. Требуется замена автоматической пожарной сигнализации   | (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020г № 1479; ГОСТ Р 53325-2009)   | 20.08.2021г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД и ПР по г. Якутску-  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)

Государственный инспектор

(должность, фамилия и инициалы)

г. Якутска по пожарному надзору Дьяконова З. А.  
(государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июль 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Тимин  
(подпись)

«23» 06 2021г.

время завершено  
(должность, фамилия, инициалы)  
Тиморев АИ.