



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.yvn.ru](mailto:mchs@pub.yvn.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску

677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание №346/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88  
«Академия детства» ГО «г. Якутск»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения органа надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о  
проведении внеплановой / выездной проверки физического лица, юридического лица, индивидуального  
предпринимателя №346 от 01.10.2021г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:  
«13» октября 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

проведена внеплановая проверка инженером Отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Якутску – Государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору лейтенантом  
внутренней службы Дьяконовым Евгением Вячеславовичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88 «Академия  
детства» ГО «г. Якутск»

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Ярославского 35/1.

при проведении проверки присутствовали: И.о. заведующей Тимофеева Айталины Иннокентьевны.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Истек срок эксплуатации пожарных извещателей. Требуется замена автоматической пожарной сигнализации.	(п. 54 ППП в РФ от 16.09.2020г. №1479; ГОСТ Р 53325-2009).	01.06.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

